

Rapport annuel

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot

En vertu de l'article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU Q-2, r.34.1), un rapport annuel doit être transmis au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport doit contenir les éléments prévus à l'article 13 du ROMAEU.

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT ET DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT VISÉS

| | |
|---|---|
| Nom de l'exploitant : | MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT |
| Nom de l'OMAEU : | Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot |
| Nom de la station d'épuration : | Station d'épuration de Sainte-Hélène-de-Bagot |
| Numéro de la station d'épuration : | 40600-1 |
| Type de traitement : | Disques biologiques |
| Taille de la station : | Moyenne |
| Catégorie de suivi : | 4 |
| Nombre d'ouvrages de surverse en service : | 1 |

Les eaux usées étant traitées par un autre ouvrage d'assainissement des eaux usées, le réseau d'égout visé par le rapport annuel est desservi par la station d'épuration ci-haut mentionnée.

ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2024

Numéro de l'attestation :

Date de délivrance :

Aucune attestation d'assainissement délivrée en date du 31 décembre de l'année couverte par le rapport.

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot

PARTIE A : STATION D'ÉPURATION

1. Opérateurs qualifiés de la station d'épuration

Le tableau suivant présente le niveau de qualification des personnes qui ont effectué des tâches reliées à l'opération ou au suivi du fonctionnement de la station d'épuration durant l'année couverte par le présent rapport.

| N° de l'employé | No du certificat | Niveau de qualification | Date d'expiration du certificat |
|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01 | 0000000121193 | Catégorie OW-1 | 2025-12-15 |
| 0339700 | 0339700 | Catégorie OW-1 | 2027-05-11 |
| 323947 | 323947 | Catégorie OW-1 | 2026-09-23 |

2. Synthèse des résultats

Les rapports concernant la synthèse des résultats d'analyse des échantillons prélevés ainsi que des mesures et des essais de toxicité sont présentés aux annexes B, C et D.

3. Cas de non-conformité détectés

Le rapport concernant les non-conformités détectées à la station d'épuration est présenté à l'annexe A.

Une synthèse des cas de non-conformité détectés est présentée ci-après :

| | | |
|--|--|--|
| Date de début de la période : 2024-01-01 | Date de fin de la période : 2024-03-31 | État d'avancement des mesures prises : Terminées |
| Type de non-respect : Exigence de suivi à l'effluent | | |
| Élément visé : MES | | |
| Cause : Nous étions toujours avec le système temporaire avec une autorisation ministérielle du 20 novembre 2018. | | |
| Mesures prises : Station d'épuration neuve en cours de construction. | | |
| Informations supplémentaires : Nous avons démarré la nouvel station d'épuration le 18 avril 2024. | | |

| | | |
|--|--|--|
| Date de début de la période : 2024-04-08 | Date de fin de la période : 2024-06-28 | État d'avancement des mesures prises : Terminées |
| Type de non-respect : Norme de rejet relative à la toxicité aiguë | | |
| Élément visé : Reprise pour truite est daphné | | |
| Cause : Il y avait une pénurie de truites en avril 2024 en plus d'un changement de laboratoire pour la Municipalité. J'ai demandé un suivi mais aucune réponse du laboratoire Biovet pour cette période. Quand nous avons pu prendre rendez-vous avec le nouveau laboratoire pour la reprise, les délais était dépassés pour le trimestre. Nous avons effectuer l'analyse du 3e trimestre qui s'est avéré réussie. | | |
| Mesures prises : Depuis le nouveau laboratoire, nous prenons rendez-vous a chaque trimestre. | | |
| Informations supplémentaires : Nous avons démarré la nouvelle station d'épuration le 18 avril et depuis, les résultats sont réussi. | | |

Rapport annuel

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot

| | | |
|--|--|--|
| Date de début de la période : 2024-01-01 | Date de fin de la période : 2024-03-31 | État d'avancement des mesures prises : Terminées |
| Type de non-respect : Exigence de suivi à l'effluent | | |
| Élément visé : DBO5C | | |
| Cause : Les résultats sont conformes a l'autorisation ministérielle du 20 novembre 2018. | | |
| Mesures prises : Nouvelle station en construction. | | |
| Informations supplémentaires : | | |

| | | |
|--|--|--|
| Date de début de la période : 2024-04-01 | Date de fin de la période : 2024-06-30 | État d'avancement des mesures prises : Terminées |
| Type de non-respect : Exigence de suivi à l'effluent | | |
| Élément visé : MES | | |
| Cause : Transfert dans la nouvelle station d'épuration. | | |
| Mesures prises : Nous répondons au exigence de l'autorisation ministérielle du 20 novembre 2018. | | |
| Informations supplémentaires : | | |

| | | |
|---|--|--|
| Date de début de la période : 2024-04-01 | Date de fin de la période : 2024-06-30 | État d'avancement des mesures prises : Terminées |
| Type de non-respect : Exigence de suivi à l'effluent | | |
| Élément visé : DBO5C | | |
| Cause : Nous avons transféré dans la nouvelle station d'épuration. | | |
| Mesures prises : Les résultats sont conformes a l'autorisation ministérielle du 20 novembre 2018. | | |
| Informations supplémentaires : | | |

4. Étalonnage de l'appareil permettant de mesurer le débit à la station d'épuration

| Point de mesure | Type d'appareil de mesure du débit | Date de l'étalonnage |
|--|------------------------------------|----------------------|
| Affluent - 1 - P.P. Chibouet et entrée station d'épuration | Électromagnétique | 2024-05-03 |

Rapport annuel

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot

PARTIE B : OUVRAGES DE SURVERSE

1. Synthèse des relevés de débordement

Le rapport qui concerne la synthèse des débordements mensuels à chacun des ouvrages de surverse est présenté à l'annexe F. Le tableau suivant présente le nombre total de débordements relevés par contexte de débordement pour l'ensemble des ouvrages de surverse.

| Nombre total de débordements relevés pour l'ensemble des ouvrages de surverse | | | | |
|---|---------|-------|------------------|-------------------|
| Temps sec | Urgence | Pluie | Fonte des neiges | Travaux planifiés |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Cas de non-conformité détectés

Le rapport qui concerne les non-conformités détectées aux ouvrages de surverse est présenté à l'annexe E.

Une synthèse des cas de non-conformité détectés est présentée ci-après :

| | | |
|---|--|--|
| Date de début de la période : 2024-02-26 | Date de fin de la période : 2024-12-31 | État d'avancement des mesures prises : Terminées |
| Type de non-respect : Exigence de visite aux ouvrages de surverse | | |
| Élément visé : P.P Chibouette | | |
| Cause : La surverse a été bouchonnée par l'entrepreneur le 26 février 2024. | | |
| Mesures prises : Nous avons plus d'ouvrages de surverse | | |
| Informations supplémentaires : | | |

3. Informations supplémentaires concernant le comportement du réseau d'égout

La surverse a été bouchonnée par l'entrepreneur le 26 février 2024

OMAEU : Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot

PARTIE C : AUTRES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT MUNICIPAL

1. Cas de non-conformité détectés

Le rapport concernant l'omission de déclarer un événement, un avis au ministre ou de transmettre un rapport est présenté à l'annexe G.

Annexe A

Rapport synthèse portant sur les non-conformités détectées à la station d'épuration

Liste des non-conformités

| N° | Composante | Description / Justification | Assujettissement / État | Loi ou Règlement / Article | Statut |
|----------|---|--|-------------------------|----------------------------|----------|
| 10358447 | Point d'échantillonnage et de mesure | Non-respect de la concentration maximale trimestrielle fixée à 25 mg/L pour le paramètre d'analyse « Demande biochimique en oxygène après cinq jours, partie carbonée » à l'effluent final pour la période du 2024-04-01 au 2024-06-30. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Nous avons démarré la nouvelle station d'épuration le 18 avril du au bris du système temporaire (Voir avis au ministre 20705) on est toujours en rodage et les résultats sont positif. nous somme toujours dans l'autorisation du 20 novembre 2018 | Sanctionnable | 6 al. 1 | |
| 10358448 | Point d'échantillonnage et de mesure | Non-respect de la concentration maximale trimestrielle fixée à 25 mg/L pour le paramètre d'analyse « Matières en suspension » à l'effluent final pour la période du 2024-04-01 au 2024-06-30. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Nous avons démarré la nouvelle station d'épuration le 18 avril du au bris du système temporaire (Voir avis au ministre 20705) on est toujours en rodage et les résultats sont positif. nous somme toujours dans l'autorisation du 20 novembre 2018 | Sanctionnable | 6 al. 1 | |
| 10347900 | Point d'échantillonnage et de mesure | Non-respect de la concentration maximale trimestrielle fixée à 25 mg/L pour le paramètre d'analyse « Demande biochimique en oxygène après cinq jours, partie carbonée » à l'effluent final pour la période du 2024-01-01 au 2024-03-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Les norme de rejet sont conforme à l'autorisation ministériel du 18 novembre 2018 pour la dbo5 | Sanctionnable | 6 al. 1 | |
| 10347901 | Point d'échantillonnage et de mesure | Non-respect de la concentration maximale trimestrielle fixée à 25 mg/L pour le paramètre d'analyse « Matières en suspension » à l'effluent final pour la période du 2024-01-01 au 2024-03-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Les Mes Son élevé nous allons ajouter plus de coagulant. | Sanctionnable | 6 al. 1 | |
| 10358449 | Point d'échantillonnage et de mesure | Non-respect de l'exigence de suivi fixée à 1 fois/trimestre pour l'essai biologique « Essai de toxicité aiguë - Létalité avec truite arc-en-ciel (CL50 96h) » pour la période du 2024-04-01 au 2024-06-30 à l'effluent final. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Jai effecteur le teste le 8 avril après de nombreux courriel sans réponse, en plus d'un changement de laboratoire vers (Environex) j'ai appris qu'il y avais une pénurie et le délais était dépasser pour le trimestre. | Sanctionnable | 7 al. 2 | |
| 10358450 | Point d'échantillonnage et de mesure | Non-respect de l'exigence de suivi fixée à 1 fois/trimestre pour l'essai biologique « Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie (CL50 48h) » pour la période du 2024-04-01 au 2024-06-30 à l'effluent final. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Jai effecteur le teste le 8 avril après de nombreux courriel sans réponse, en plus d'un changement de laboratoire vers (Environex) j'ai appris qu'il y avais une pénurie et le délais était dépasser pour le trimestre. | Sanctionnable | 7 al. 2 | |
| 10342468 | Point d'échantillonnage et de mesure | Ne pas avoir procédé à la reprise d'un essai de toxicité aiguë pour l'essai biologique « Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie (CL50 48h) » suite à l'essai réalisé le 2024-01-09 à l'effluent final. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Nous avons reçu les résultats le 23 01 2024 et la deuxième essais a été envoyer le 25 janvier? 2024 | Sanctionnable | 7 al. 2 | |
| 10342469 | Point d'échantillonnage et de mesure | Ne pas avoir procédé à la reprise d'un essai de toxicité aiguë pour l'essai biologique « Essai de toxicité aiguë - Létalité avec truite arc-en-ciel (CL50 96h) » suite à l'essai réalisé le 2024-01-09 à l'effluent final. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | Effluent final - 2 - Goulotte du décanteur secondaire | Nous avons reçu les résultats le 23 01 2024 et la deuxième essais a été envoyer le 25 janvier? 2024 | Sanctionnable | 7 al. 2 | |

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Annexe B

Rapport synthèse portant sur les rejets de la station d'épuration

Synthèse des résultats d'analyse et des mesures à la station d'épuration

Année : 2024 Système de traitement : BD - 4 - Principal

| Résultats à l'affluent | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|--------|------|---------|--------|------|-------|--------|------|
| Période | Débit (m ³ /d) | DBO5C | | | MES | | | Ptot | | |
| | | Conc. | Charge | Éch. | Conc. | Charge | Éch. | Conc. | Charge | Éch. |
| | | mg/L | kg/d | NB | mg/L | kg/d | NB | mg/L | kg/d | NB |
| Janvier | 409,9 | 322,0 | 131,6 | 5 | 217,9 | 93,6 | 14 | | | |
| Février | 406,2 | 305,0 | 128,9 | 4 | 261,5 | 109,3 | 13 | | | |
| Mars | 496,5 | 335,0 | 157,9 | 4 | 275,0 | 129,9 | 12 | | | |
| Avril | 447,3 | 358,0 | 160,5 | 5 | 344,6 | 156,2 | 13 | | | |
| Mai | 478,2 | 403,8 | 192,9 | 4 | 1 279,4 | 597,2 | 14 | 17,19 | 8,2 | 2 |
| Juin | 432,6 | 281,6 | 127,3 | 5 | 640,5 | 300,0 | 12 | 10,16 | 4,8 | 5 |
| Juillet | 480,9 | 285,4 | 133,8 | 5 | 620,5 | 317,1 | 14 | 6,68 | 3,2 | 6 |
| Août | 610,8 | 333,5 | 190,0 | 6 | 859,7 | 536,1 | 13 | 16,80 | 10,2 | 6 |
| Septembre | 449,0 | 176,5 | 78,9 | 4 | 396,3 | 184,7 | 12 | 5,41 | 2,4 | 4 |
| Octobre | 472,7 | 216,8 | 106,3 | 5 | 545,1 | 267,2 | 15 | 6,21 | 3,1 | 5 |
| Novembre | 432,5 | 180,0 | 80,8 | 4 | 400,8 | 172,3 | 12 | 5,35 | 2,5 | 2 |
| Décembre | 511,7 | 230,2 | 122,9 | 5 | 361,3 | 199,3 | 14 | | | |
| Hiver | 437,5 | 320,7 | 139,4 | | 251,5 | 111,0 | | | | |
| Printemps | 452,7 | 347,8 | 160,2 | | 754,8 | 351,1 | | 13,68 | 6,5 | |
| Été | 513,6 | 265,1 | 134,2 | | 625,5 | 346,0 | | 9,63 | 5,3 | |
| Automne | 472,3 | 209,0 | 103,3 | | 435,7 | 212,9 | | 5,78 | 2,8 | |
| Année | 469,0 | 285,6 | 134,3 | | 516,9 | 255,2 | | 9,69 | 4,9 | |

| Statut des périodes de transmission des données mensuelles | |
|--|---|
| Statut | Périodes |
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

Légende : Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que la moyenne ou la plage de mesure dépasse la norme applicable. Un nombre d'échantillons en deçà de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

* : Une valeur précédée d'un astérisque est assujettie à une norme. Le pH est assujetti à une norme par la prise de mesures ponctuelles, mais seules les valeurs minimales et maximales sont identifiées au rapport.

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Page 1 de 4

Synthèse des résultats d'analyse et des mesures à la station d'épuration

Année : 2024 Système de traitement : BD - 4 - Principal

| Résultats à l'effluent final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|-------|------|---------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|--------------|------|----------|--------|-------|------|
| Période | Débit (m ³ /d) | pH | DBO5C | | | | MES | | | | Ptot | | | | Coli. Fécaux | | NH3-NH4+ | | | |
| | | | Conc. | Charge | Rend. | Éch. | Conc. | Charge | Rend. | Éch. | Conc. | Charge | Rend. | Éch. | Conc. | Éch. | Conc. | Charge | Rend. | Éch. |
| | | | mg/L | kg/d | R% | NB | mg/L | kg/d | R% | NB | mg/L | kg/d | R% | NB | UFC/100 mL | NB | mg/L | kg/d | R% | NB |
| Janvier | 409,9 | 7,3 à 7,9 | 79,4 | 32,2 | 75,5 | 5 | 107,4 | 46,3 | 50,6 | 14 | | | | | 7 124 | 14 | 39,60 | 16,3 | | 5 |
| Février | 406,2 | 7,0 à 7,6 | 46,3 | 19,4 | 84,9 | 4 | 100,2 | 40,4 | 63,0 | 13 | | | | | 3 310 | 13 | 37,25 | 15,7 | | 4 |
| Mars | 496,5 | 7,1 à 7,6 | 23,3 | 10,8 | 93,1 | 4 | 108,9 | 51,9 | 60,1 | 12 | | | | | 1 862 | 11 | 39,50 | 18,1 | | 4 |
| Avril | 447,3 | 7,2 à 8,3 | 34,2 | 16,5 | 89,7 | 5 | 81,7 | 36,6 | 76,6 | 13 | | | | | 6 727 | 12 | 150,80 | 63,8 | | 5 |
| Mai | 478,2 | 7,3 à 8,4 | 49,3 | 23,9 | 87,6 | 4 | 44,4 | 22,4 | 96,2 | 14 | 0,72 | 0,3 | 95,8 | 2 | 10 793 | 14 | 15,38 | 7,4 | | 4 |
| Juin | 432,6 | 7,9 à 8,4 | 12,6 | 5,7 | 95,5 | 5 | 20,5 | 9,4 | 96,9 | 11 | 0,64 | 0,3 | 94,1 | 5 | 276 | 12 | 8,27 | 3,4 | | 5 |
| Juillet | 480,9 | 7,7 à 8,7 | 6,8 | 3,2 | 97,6 | 5 | 12,7 | 6,4 | 98,0 | 14 | 0,57 | 0,3 | 91,9 | 5 | 436 | 14 | 94,31 | 43,9 | | 5 |
| Août | 610,8 | 7,6 à 8,6 | 4,0 | 2,3 | 98,8 | 4 | 9,1 | 5,8 | 98,9 | 13 | 0,50 | 0,3 | 97,2 | 4 | 532 | 12 | 0,12 | 0,1 | | 4 |
| Septembre | 449,0 | 7,8 à 8,3 | 7,0 | 3,1 | 96,1 | 4 | 4,7 | 2,1 | 98,8 | 12 | 0,24 | 0,1 | 95,6 | 4 | 852 | 12 | 0,53 | 0,2 | | 4 |
| Octobre | 472,7 | 7,5 à 8,6 | 25,6 | 13,3 | 87,5 | 5 | 24,4 | 12,4 | 95,4 | 15 | 0,74 | 0,4 | 87,4 | 5 | 6 114 | 15 | 7,85 | 4,2 | | 5 |
| Novembre | 432,5 | 7,6 à 8,3 | 5,8 | 2,5 | 96,8 | 4 | 13,1 | 5,5 | 96,8 | 12 | 0,40 | 0,2 | 92,5 | 2 | 418 | 12 | 4,26 | 1,9 | | 4 |
| Décembre | 511,7 | 8,2 à 8,8 | 4,4 | 2,4 | 98,0 | 5 | 4,7 | 2,8 | 98,6 | 14 | | | | | 1 555 | 14 | 0,10 | 0,1 | | 5 |
| Hiver | 437,5 | 7,0 à 7,9 | * 49,6 | 20,8 | 85,1 | | * 105,5 | 46,2 | 58,4 | | | | | | 3 528 | | 38,78 | 16,7 | | |
| Printemps | 452,7 | 7,2 à 8,4 | * 32,0 | 15,4 | 90,4 | | * 48,9 | 22,8 | 93,5 | | 0,68 | 0,3 | 95,2 | | 2 715 | | 58,15 | 24,9 | | |
| Été | 513,6 | 7,6 à 8,7 | * 5,9 | 2,8 | 97,9 | | * 8,8 | 4,8 | 98,6 | | 0,44 | 0,2 | 95,8 | | 583 | | 31,65 | 14,7 | | |
| Automne | 472,3 | 7,5 à 8,8 | * 11,9 | 6,1 | 94,1 | | * 14,1 | 6,9 | 96,8 | | 0,57 | 0,3 | 89,7 | | 1 584 | | 4,07 | 2,0 | | |
| Année | 469,0 | 7,0 à 8,8 | 24,9 | 11,3 | 91,6 | | 44,3 | 20,2 | 92,1 | | 0,54 | 0,3 | 94,6 | | 1 724 | | 33,16 | 14,6 | | |
| 05-15 au 11-14 | 481,9 | 7,4 à 8,7 | | | | | | | | | 0,54 | 0,3 | 94,6 | | | | | | | |

| Statut des périodes de transmission des données mensuelles | |
|--|---|
| Statut | Périodes |
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

Légende : Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que la moyenne ou la plage de mesure dépasse la norme applicable. Un nombre d'échantillons en deçà de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

* : Une valeur précédée d'un astérisque est assujettie à une norme. Le pH est assujetti à une norme par la prise de mesures ponctuelles, mais seules les valeurs minimales et maximales sont identifiées au rapport.

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Page 2 de 4

Synthèse des résultats d'analyse et des mesures à la station d'épuration

Année : 2024 **Système de traitement :** BA(RBS) - 2

| Résultats à l'affluent | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|
| Période | Débit (m ³ /d) | DB05C | | | MES | | | Ptot | | |
| | | Conc. mg/L | Charge kg/d | Éch. NB | Conc. mg/L | Charge kg/d | Éch. NB | Conc. mg/L | Charge kg/d | Éch. NB |
| Janvier | | | | | | | | | | |
| Février | | | | | | | | | | |
| Mars | | | | | | | | | | |
| Avril | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | |
| Juin | | | | | | | | | | |
| Juillet | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | |
| Hiver | | | | | | | | | | |
| Printemps | | | | | | | | | | |
| Été | | | | | | | | | | |
| Automne | | | | | | | | | | |
| Année | | | | | | | | | | |

| Statut des périodes de transmission des données mensuelles | |
|--|---|
| Statut | Périodes |
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

Légende : Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que la moyenne ou la plage de mesure dépasse la norme applicable. Un nombre d'échantillons en deçà de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

* : Une valeur précédée d'un astérisque est assujettie à une norme. Le pH est assujetti à une norme par la prise de mesures ponctuelles, mais seules les valeurs minimales et maximales sont identifiées au rapport.

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Page 3 de 4

Synthèse des résultats d'analyse et des mesures à la station d'épuration

Année : 2024 Système de traitement : BA(RBS) - 2

| Résultats à l'effluent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|--------------|------|----------|--------|-------|------|
| Période | Débit (m ³ /d) | pH | DBO5C | | | | MES | | | | Ptot | | | | Coli. Fécaux | | NH3-NH4+ | | | |
| | | | Conc. | Charge | Rend. | Éch. | Conc. | Charge | Rend. | Éch. | Conc. | Charge | Rend. | Éch. | Conc. | Éch. | Conc. | Charge | Rend. | Éch. |
| | | | mg/L | kg/d | R% | NB | mg/L | kg/d | R% | NB | mg/L | kg/d | R% | NB | UFC/100 mL | NB | mg/L | kg/d | R% | NB |
| Janvier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Février | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juillet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printemps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Été | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Année | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Statut des périodes de transmission des données mensuelles | |
|--|---|
| Statut | Périodes |
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

Légende : Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que la moyenne ou la plage de mesure dépasse la norme applicable. Un nombre d'échantillons en deçà de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

* : Une valeur précédée d'un astérisque est assujettie à une norme. Le pH est assujetti à une norme par la prise de mesures ponctuelles, mais seules les valeurs minimales et maximales sont identifiées au rapport.

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Page 4 de 4

Annexe C

Rapport synthèse portant sur la toxicité aiguë à l'effluent

Synthèse de la toxicité aiguë à l'effluent

Période : 2024 Type d'essai biologique : Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie (CL50 48h)

| Jour Mois | N° d'essai | Mode Opératoire | UTa | Résultat |
|------------|------------|----------------------------------|------|----------|
| 9 Janvier | 1 | Essai à concentrations multiples | 1,09 | Échec |
| 12 Février | 3 | Essai à concentrations multiples | 1,09 | Échec |
| 8 Juillet | 1 | Essai à concentrations multiples | 1,00 | Réussi |
| 28 Octobre | 1 | Essai à concentrations multiples | 1,00 | Réussi |

Statut des périodes de transmission des données mensuelles

| Statut | Périodes |
|-----------------------|---|
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

Synthèse de la toxicité aiguë à l'effluent

Période : 2024 Type d'essai biologique : Essai de toxicité aiguë - Létalité avec truite arc-en-ciel (CL50 96h)

| Jour Mois | N° d'essai | Mode Opérateur | UTa | Résultat | Laboratoire | | | Effluent final | | |
|------------|------------|----------------------------------|------|----------|-------------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|
| | | | | | NH3-NH4+ | VAFe | Dépassement | NH3-NH4+ | VAFe | Dépassement |
| | | | | | (mg/L) | (mg/L) | (Oui / Non) | (mg/L) | (mg/L) | (Oui / Non) |
| 9 Janvier | 1 | Essai à concentrations multiples | 1,24 | Échec | 37,00 | 56,00 | Non | 37,00 | 26,00 | Oui |
| 12 Février | 3 | Essai à concentrations multiples | 2,00 | Échec | 44,00 | 38,00 | Oui | | | |
| 8 Juillet | 1 | Essai à concentrations multiples | 1,00 | Réussi | 0,09 | 7,60 | Non | | | |
| 28 Octobre | 1 | Essai à concentrations multiples | 1,00 | Réussi | 0,88 | 30,00 | Non | | | |

| Statut des périodes de transmission des données mensuelles | |
|--|---|
| Statut | Périodes |
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

Annexe D

Rapport synthèse portant sur les dérivations à la station d'épuration

Synthèse des dérivations à la station d'épuration (annuel des équipements de traitement)
Pour tous les équipements de traitement en service aux périodes sélectionnées pour le rapport

Légende : Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que le nombre de dérivation dépasse la norme applicable.

TS0 : Aucune dérivation en temps sec

Qmin équipement : Aucune dérivation en deçà de la capacité horaire maximale de conception d'un équipement de traitement

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:28

Page 1 de 1

Annexe E

Rapport synthèse portant sur les non-conformités détectées aux ouvrages de surverse

Liste des non-conformités

| N° | Composante | Description / Justification | Assujettissement / État | Loi ou Règlement / Article | Statut |
|----------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------|
| 10380005 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-12-01 au 2024-12-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10380006 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-12-08 au 2024-12-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10380007 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-12-15 au 2024-12-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10380008 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-12-22 au 2024-12-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10378130 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-11-01 au 2024-11-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10378131 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-11-08 au 2024-11-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10378132 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-11-15 au 2024-11-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10378133 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-11-22 au 2024-11-30. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10372759 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-10-01 au 2024-10-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10372760 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-10-08 au 2024-10-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Liste des non-conformités

| N° | Composante | Description / Justification | Assujettissement / État | Loi ou Règlement / Article | Statut |
|----------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------|
| 10372761 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-10-15 au 2024-10-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10372762 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-10-22 au 2024-10-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10369583 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-09-01 au 2024-09-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10369584 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-09-08 au 2024-09-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10369585 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-09-15 au 2024-09-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10369586 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-09-22 au 2024-09-30. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10365374 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-08-01 au 2024-08-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10365375 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-08-08 au 2024-08-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10365376 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-08-15 au 2024-08-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10365377 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-08-22 au 2024-08-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse à été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10363038 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-07-01 au 2024-07-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Liste des non-conformités

| N° | Composante | Description / Justification | Assujettissement / État | Loi ou Règlement / Article | Statut |
|----------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------|
| 10363038 | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10363039 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-07-08 au 2024-07-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10363040 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-07-15 au 2024-07-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10363041 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-07-22 au 2024-07-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10358451 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-06-01 au 2024-06-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10358452 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-06-08 au 2024-06-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10358453 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-06-15 au 2024-06-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10358454 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-06-22 au 2024-06-30. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février 2024 | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10356602 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-05-01 au 2024-05-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10356603 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-05-08 au 2024-05-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10356604 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-05-15 au 2024-05-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:29

Liste des non-conformités

| N° | Composante | Description / Justification | Assujettissement / État | Loi ou Règlement / Article | Statut |
|----------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------|
| 10356605 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-05-22 au 2024-05-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverse a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10351955 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-04-01 au 2024-04-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverses a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10351956 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-04-08 au 2024-04-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverses a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10351957 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-04-15 au 2024-04-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverses a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10351958 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-04-22 au 2024-04-30. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | La surverses a été bouchonné par l'entrepreneur en février. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10347902 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-03-01 au 2024-03-07. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | L'ouvrage de surverse a été bouchonner par l'entrepreneur le 26 février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10347903 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-03-08 au 2024-03-14. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | L'ouvrage de surverse a été bouchonné par l'entrepreneur le 26 février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10347904 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-03-15 au 2024-03-21. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | L'ouvrage de surverse a été bouchonner par l'entrepreneur le 26 février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |
| 10347905 | Ouvrage de surverse | Non-respect de l'exigence de visite fixée à 1 fois/semaine pour l'ouvrage de surverse « 1 - Chibouet - PP » pour la période du 2024-03-22 au 2024-03-31. | Réglementaire | Q-2, r. 34.1 | Officiel |
| | N°1 - Chibouet | L'ouvrage de surverse a été bouchonner par l'entrepreneur le 26 février 2024. | Sanctionnable | 9 al. 1 | |

Annexe F

Rapport synthèse portant sur les débordements aux ouvrages de surverse

Synthèse des débordements (annuel des ouvrages de surverse)

Pour tous les ouvrages de surverse en service aux périodes sélectionnées pour le rapport
Seuls les débordements visés par la période de suivi de la norme sont considérés dans les calculs

Année : 2024

| N° | Nom de l'ouvrage de surverse | Débit passant par l'ouvrage | Type d'assujettissement | Norme de débordement | | | | | | Exigence de visite | | |
|----|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | État | Base d'application de la norme | Règle de débordement | Période de suivi | Nombre de débordements applicables | Durée | Fréquence de visite | État | Nombre de visites non effectuées |
| 1 | Chibouet | 100 % | Réglementaire | Sanctionnable | Hebdomadaire | TS0 | 1er janvier au 31 décembre | 0 | 0j 00h 00m | 1/sem. | Sanctionnable | 40 |
| | | | Supplémentaire | Non sanctionnable | Quotidienne | PF1 | 1er janvier au 31 décembre | 0 | 0j 00h 00m | | | |

| Statut des périodes de transmission des données mensuelles | |
|--|---|
| Statut | Périodes |
| Données officielles | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
| Données en validation | |
| Données en correction | |

| Total | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| Type d'assujettissement | État | Nombre de débordements applicables | Durée |
| Réglementaire | Sanctionnable | 0 | 0j 00h 00m |
| Supplémentaire | Sanctionnable | 0 | 0j 00h 00m |
| | Non sanctionnable | 0 | 0j 00h 00m |

Légende : Valeur Une valeur grisée dans le tableau signifie que le nombre de débordements dépasse la norme applicable. Un nombre de visites en deça de l'exigence de suivi est également grisé dans le tableau.

Date de production du rapport : 2025-02-05 08:28

Annexe G

Rapport synthèse portant sur les autres non-conformités détectées

Liste des non-conformités

Aucun cas de non-conformité sanctionnable n'a été détecté pour cet OMAEU